

SuMPO環境ラベルプログラム 意見公募結果報告書

報告日		2022年 6月 13日		
意見公募実施期間		2022年 5月 20日 ~ 2022年 6月 3日		
PCR原案受付番号		PDE-186		
製品の属する分類		二重床【第4版】		
意見番号	NO.	該当項目	御意見の内容	御意見に対する考え方
1	2-1, 2-2	2-1 製品種別 および 2-2 機能	<p>フリーアクセスフロアの中には、ネットワークフロアのように、配線が通る溝があるマットを床に置き、溝にカバーを被せて使うようなフリーアクセスフロアや、樹脂のもので1つの部材からなる製品をそのまま床に置いて使うフリーアクセスフロアもあります。</p> <p>そのため、「構造躯体上に支持脚でパネルを支持した床」の記述であると、ネットワークフロアや1つの部材からなる樹脂製品は対象から外れる印象を受けかねないため、記述の見直しをご検討いただけますと幸いです。</p>	<p>いただいた内容は的確であり、誤解を招いてしまうことを考慮して、内容を参考に書面を修正いたします。</p> <p>修正前「構造躯体上に支持脚でパネルを支持した床」 ↓ 修正後「構造躯体上に高さ調整が可能な支持脚でパネルを支持する調整式、もしくは、支持脚とパネルが一体となったものをそのまま床に置く置敷式の床」</p> <p>※2-1、2-2どちらも同様の箇所を修正します。</p>